

Do wszystkich Oferentów

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Boisko wielofunkcyjne w Pawłowie**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA (II) TREŚCI SIWZ

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 119, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „**Boisko wielofunkcyjne w Pawłowie**”.

I. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.I. Zmianie ulega pkt. 1 ppkt. 1 w rozdziale II „Przedmiot zamówienia” SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonanie boiska ze sztucznej trawy o powierzchni 1056,00 m²:
 - a) Nawierzchnię syntetyczną wielofunkcyjną typu „sztuczna trawa” należy ułożyć i zamocować zgodnie z instrukcją producenta. Wypełnienie włókien trawy suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym wykonać zgodnie z wymogami producenta.
 - b) wysokość włókna trawy: 20mm (+/- 3mm)
 - c) waga włókna na m²: min. 1200g
 - d) waga całkowita na m²: min. 2 200 g
 - e) typ włókna: fibrylowana,
 - f) grubość włókna: min. 60 mikronów
 - g) ilość włókien na m²: min. 84 000 sztuk,
 - h) ilość pęczków na m²: min. 42 000 sztuk,
 - i) skład chemiczny włókna: polipropylen lub polietylen
 - j) DTEX; min. 6 600,
 - k) odporność na promienie UV
 - l) kolor: czerwony (ceglasty) - linie koloru białego i żółtego,
 - m) trawa powinna spełniać następujące warunki potwierdzone dokumentami, które należy dołączyć do oferty:
 - deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobatą techniczną ITB, ewentualnie rekomendacją techniczną ITB,
 - karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
 - atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
 - autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Pkt.1 ppkt. 2,3 rozdziału II SIWZ, oraz pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

II. WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferty z nawierzchniami ze sztucznej trawy o włóknie polietylenowym spełniającym pozostałe wymogi?

ODPOWIEDŹ 1

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie włókien polietylenowych lub polipropylenowych przy zachowaniu wszystkich pozostałych minimalnych parametrów sztucznej trawy określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferty z nawierzchnią syntetyczną o typie włókna – monofilowe?

ODPOWIEDŹ 2

Nie, Zamawiający wymaga zastosowania włókien fibrylowanych.

Sporządzając ofertę przetargową proszę wziąć powyższe wyjaśnienia i modyfikację pod uwagę.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Zamawiający nie dokonał przedłużenia terminu składania ofert.

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Nawrzynek