

Pietrowice Wielkie, dnia 23.07.2010r.

Do wszystkich Oferentów

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żerdzinach przy ul. Szkolnej 1**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

WYJAŚNIENIE / MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 119, poz. 759) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „*Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żerdzinach przy ul. Szkolnej 1*”.

PYTANIA

1. W przedmiarze jest 51 szt. grzejników, natomiast w zestawieniu 52 szt., która wartość jest prawidłowa?
2. W nawiązaniu do wcześniejszego wyjaśnienia „w przedmiarze d.1.3 poz. nr 7 winni być drzwi wejściowe z aluminium” nie podano wymiarów, oraz ilości drzwi.

ODPOWIEDZI

1. Prawidłowa jest wartość wskazana w zestawieniu tj. 52 sztuki, czyli o jedną sztukę więcej niż ujęto w przedmiarze (w związku z tą zmianą zwiększy się również ilość zaworów grzejnikowych)
2. Należy przyjąć 4 sztuki drzwi o wymiarach ok. 1,28m (szer) x 2.40m (wysokość)

Sporządzając ofertę przetargową proszę wziąć powyższe wyjaśnienia i modyfikację pod uwagę.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienniona.

Zamawiający nie dokonał przedłużenia terminu składania ofert.

Z up. Wójtka Gminy
Pietrowice Wielkie

Adam Wajda
SEKRETARZ GMINY