Tablica Rozdzielcza TR-TR2/1



Przewód zasilający
YLYżo 5x4 0,6/1kV

Obw. 1,2	Obw. 3,4	Obw. 3	Obw. 4
2xYDY żo 3x1,5	2xYDY żo 3x1,5	YDY żo 3x1,5	YDY żo 3x1,5
Pmax= 2x1,0kW	Pmax= 2x1,0kW	Pmax= 1,0kW	Pmax= 0,2kW
Obwód oświetlenia podstawowego	Obwód oświetlenia podstawowego	Obwód oświetlenia podstawowego	Obwód oświetlenia ewakuacyjnego

TN-CS

P_z=5,2 kW
k_j=0,9
P_o=4,7 kW
I_s=7,0A

Rozdzielnia wnękowa
RWN 2x12
firmy Legrand

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Łucjan Holecki
47-400 Racibórz, Głowackiego 9/7, tel. 032 415 3107, 504 079 170

BUDOWA CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNEGO
W PIETROWICACH WIELKICH

inwestor : GMINA PIETROWICE WIELKIE
Urząd Gminy, 47-480 Pietrowice Wlk., ul. Szkolna 5

lokalizacja : Pietrowice wlk., ul. 1-go Maja, nr dz. 843/3

główny projektant : mgr inż. arch. łucjan Holecki nr upr. 214/70 podpis :

temat: Dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich.

autor	mgr inż. Andrzej Kulbaka nr upr. 27/02		Temat rysunku:
			Schemat Tablicy Rozdzielczej
sprawdzający			TR-TR2/1.
data : Racibórz, grudzień 2008		nr zlec.: 3410/12/08	nr rys. E - 18