

RZUT II PIĘTRA

Legenda – symbole elektryczne:

Symbole elektryczne:

- Gniazdo trójfazowe ze stykiem ochronnym i wyłącznikiem (szczelne IP 44);
- Gniazdo jednofazowe ze stykiem ochronnym (szczelne IP 44);
- Gniazdo jednofazowe ze stykiem ochron n - obwód napięcia gwarantowanego;
- Łącznik jednobiegunowy (szczelny IP 44);
- Łącznik jednobiegunowy podwieszany (szczelny IP 44);
- Łącznik świecznikowy (szczelny IP 44);
- Łącznik monostabilny (szczelny IP 44);
- Łącznik schodowy (szczelny IP 44);
- Przycisk wyzwalający Wyłącznik P Pożarowy;
- Czujnik ruchu;

LEGENDA

A.1ZW	CARINA 2 235DFO D/I SMD/SCT EVG + ZWIESZ., WYKONANIE SPECJALNE
A.2ZW	CARINA 2 235HPPL D/I SMD EVG + ZWIESZ.
A.3ZW	CARINA 2 228DFO D/I SCT EVG + ZWIESZ., WYKONANIE SPECJALNE
B.1	CASTELO 226L3GL K EVG
C.1	SAGITA 128DFO D SCT EVG + ZWIESZ., WYKONANIE SPECJALNE
C.2	SAGITA 154DFO D SCT EVG + ZWIESZ., WYKONANIE SPECJALNE
D.1	SAGITA P 224DFO NS EVG IP44
D.2	SAGITA P 239DFO NS EVG IP44
D.3	SAGITA P 254DFO NS EVG IP44
E.1	SAGITA K 124DFA EVG IP44
F.1	BS100 236RFA EVG IP65
F.2 AW	BS100 258RFA EVG IP65 AW
F.3	BS100 218RFA EVG IP65
G.1	CANES 228FPPL D RAL EVG
H.1	WL315 max75BI IP65
EW1	LOGICA ATCT 11SE1-3P + PIKT
EW1.1	LOGICA ATCT 11SE1-3P + W.E.
EW2	LOGICA ATCT 24SE1-3P + SIGN 2S
EW3	LOGICA ATCT 24SE1-3P
EW4	LOGICA ATCT 11SA/PS1-3P

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Łucjan Holecki
47-400 Racibórz, Głowackiego 9/7, tel. 032 415 3107, 504 079 170

BUDOWA CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNEGO
W PIETROWICACH WIELKICH

inwestor : GMINA PIETROWICE WIELKIE
Urząd Gminy, 47-480 Pietrowice Wlk., ul. Szkolna 5

lokalizacja : Pietrowice wlk., ul. 1-go Maja, nr dz. 843/3

główny projektant : mgr inż. arch. łucjan Holecki nr upr. 214/70 podpis :

temat: Dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich.

autor	mgr inż. Andrzej Kulbaka nr upr. 27/02		Temat rysunku: Instalacja siły budynku głównego - II piętro.
sprawdzający			
data : Racibórz, grudzień 2008	nr zlec.: 3410/12/08	nr rys. E - 5	skala 1:100