

Pietrowice Wielkie, dnia 02.02.2012r.

IGR.2711.01.01.2012

Do wszystkich Oferentów

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Boisko wielofunkcyjne w Pawłowie**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 119, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ zadania pt. „**Boisko wielofunkcyjne Pawłowie**”.

I. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.1 Zmianie ulega pkt. 1 ppkt. 3 w rozdziale II „Przedmiot zamówienia” SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Opis nawierzchni, która zostanie ułożona na boisku:

- a) nawierzchnię syntetyczną, należy ułożyć i zamocować zgodnie z instrukcją producenta,
- b) wypełnienie włókien trawy suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym wykonać zgodnie z wymogami producenta,
- c) wysokość włókna trawy: 20mm (+/- 3mm)
- d) waga włókna na m²: min. 1200g,
- e) waga całkowita na m²: min. 2 200 g,
- f) typ włókna: fibrylowana (nie dopuszcza się stosowania włókien typu monofilowe),
- g) grubość włókna: min. 55 mikronów
- h) ilość włókien na m²: min. 79 800 sztuk,
- i) ilość pęczków na m²: min. 39 900 sztuk,
- j) skład chemiczny włókna: polipropylen lub polietylen,
- k) DTEX; min 6 200
- l) odporność na promienie UV,
- m) kolor: zielony (linie koloru białego i żółtego),
- n) trawa powinna spełniać następujące warunki potwierdzone dokumentami, które należy dołączyć do oferty:
 - deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobatą techniczną ITB, ewentualnie rekomendacją techniczną ITB,
 - karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
 - atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
 - autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

I.II Zmianie ulega pkt. 2 ppkt. 2d w rozdziale I SIWZ dotyczący wykazu robót budowlanych , w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, który otrzymuje brzmienie:

Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. Oferent na potwierdzenie spełniania tego warunku powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa, o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda. (załącznik nr 5 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

II. WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści SIWZ Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 119, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „**Boisko wielofunkcyjne Pawłów**”.

PYTANIE 1

Zamawiający w szczegółowej specyfikacji technicznej określa parametry jakie ma spełniać trawa syntetyczna, m.in. wysokość włókna, skład włókna, ilość pęczków, włókien oraz detex. Takie sprecyzowanie przedmiotu zamówienia eliminuje zasadę uczciwej konkurencji oraz wskazuje ściśle określony produkt posiadany przez jedną firmę. Stwarza to sytuację niekorzystną dla Zamawiającego, gdyż eliminuje on sam z postępowania szeroki wysoki jakości traw syntetycznych, posiadających liczne badania i certyfikaty. W połączeniu z wydatkowaniem środków publicznych sytuacja ta jest zaprzeczeniem dobrego oraz respektowania zasad Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach: wysokość włókna – 20 mm; typ włókna – proste fibrylowane; ciężar – 6600 dtex; materiał włókna - polipropylen gr. 60; gęstość 22700 pęczków/45400 włókien; waga włókna na m² - 750g; waga całkowita na m²- 1860g; skład chemiczny włókna - polipropylen; trwałość koloru, odporność na UV oraz ekstremalne temperatury; kolor – ceglasty i zielony; wypełnienie – piasek kwarcowy 18-20kg/m².

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający wskazał minimalne parametry techniczne jakie winna posiadać nawierzchnia i dopuścił do zaferowania nawierzchnie o parametrach nie gorszych, niż wskazane jako minimalne. Zamawiającemu służy prawo określania właściwości technicznych i technologicznych, jakie powinna spełniać realizowana inwestycja. Określenie minimalnych wymaganych parametrów ma na celu zapewnienie Zamawiającemu gwarancji wysokiej jakości materiału z którego będzie wykonana nawierzchnia sportowa. Zarzut, iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia sugeruje jednego producenta trawy jest nieprawdziwy. Zamawiający posiada karty nawierzchni kilku producentów, którzy posiadają produkt mieszczący się w określonych przez Zamawiającego parametrach.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeśli wykonawca przedstawi referencję na budowę boisk wg programu Orlik 2012 gdzie zakres prac obejmuje również wykonanie boisk do piłki nożnej z trawy syntetycznej?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w załączniku nr 5 do SIWZ „doświadczenie wykonawcy”, że wykonał dwie oddzielne inwestycje polegające na wykonaniu boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda. Dla każdej z tych robót należy przedstawić oddzielny dokument (referencje) potwierdzający, że inwestycja ta została wykonana należycie.

PYTANIE 3

Jakiej specjalności uprawnienia należy dołączyć do oferty, aby spełnić warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania?

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający wymaga, aby robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia kierowała osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno – budowlane (dopuszcza się posiadanie uprawnień w ograniczonym zakresie). Ponadto wyjaśniam iż nie ma obowiązku dołączania do oferty kopii uprawnień. Wykonawca wypełniając załącznik nr 6 do SIWZ jednocześnie podpisuje oświadczenie, że osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane uprawnienia.

Sporządzając ofertę przetargową proszę wziąć powyższe wyjaśnienia i modyfikację pod uwagę.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zamawiający nie dokonał przedłużenia terminu składania ofert.

Z up. Wojta Gminy
Pietrowice Wielkie

Adam Wajda
SEKRETARZ GMINY

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 28630-2012 z dnia 2012-01-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pietrowice Wielkie

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa o powierzchni 1056 m². 2. Zadanie to jest kontynuacją inwestycji niezakończonych z powodu rozwiązania umowy z przyczyny leżącej...

Termin składania ofert: 2012-02-16

Numer ogłoszenia: 32298 - 2012; data zamieszczenia: 02.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28630 - 2012 data 31.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, tel. 032-4198407, fax. 032-4198407.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: 3. Opis nawierzchni, która zostanie ułożona na boisku: a) nawierzchnię syntetyczną, należy ułożyć i zamocować zgodnie z instrukcją producenta, b) wypełnienie włókien trawy suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym wykonać zgodnie z wymogami producenta, c) wysokość włókna trawy: 20mm (+/- 3mm) d) waga włókna na m²: min. 1200g, e) waga całkowita na m²: min. 2 200 g, f) typ włókna: fibrylowana (nie dopuszcza się stosowania włókien typu monofilowe), g) grubość włókna: min. 60 mikronów (+/- 5%), h) ilość włókien na m²: 84 000 sztuk (+/- 5%), i) ilość pęczków na m²: 42 000 sztuk (+/- 5%), j) skład chemiczny włókna: polipropylen lub polietylen, k) DTEX; 6 600 (+/- 8%), l) odporność na promienie UV, m) kolor: zielony (linie koloru białego i żółtego), n) trawa powinna spełniać następujące warunki potwierdzone dokumentami, które należy dołączyć do oferty: - deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobatą techniczną ITB, ewentualnie rekomendacja techniczna ITB, - karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, - atest PZH dla oferowanej nawierzchni, - autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię..

W ogłoszeniu powinno być: 3. Opis nawierzchni, która zostanie ułożona na boisku: a) nawierzchnię syntetyczną, należy ułożyć i zamocować zgodnie z instrukcją producenta, b) wypełnienie włókien trawy

suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym wykonać zgodnie z wymogami producenta, c) wysokość włókna trawy: 20mm (+/- 3mm) d) waga włókna na m²: min. 1200g, e) waga całkowita na m²: min. 2 200 g, f) typ włókna: fibrylowana (nie dopuszcza się stosowania włókien typu monofilowe), g) grubość włókna: min. 55 mikronów h) ilość włókien na m²: min. 79 800 sztuk, i) ilość pęczków na m²: min. 39 900 sztuk, j) skład chemiczny włókna: polipropylen lub polietylen, k) DTEX; min 6 200 l) odporność na promienie UV, m) kolor: zielony (linie koloru białego i żółtego), n) trawa powinna spełniać następujące warunki potwierdzone dokumentami, które należy dołączyć do oferty: - deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobatą techniczną ITB, ewentualnie rekomendacja techniczna ITB, - karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, - atest PZH dla oferowanej nawierzchni, - autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię..