

Do wszystkich Oferentów

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Boisko wielofunkcyjne w Zerdzinach**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 119, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ zadania pt. „**Boisko wielofunkcyjne Zerdzinach**”.

I. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.I Zmianie ulega pkt. 1 ppkt. 3 w rozdziale II „Przedmiot zamówienia” SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Opis nawierzchni, która zostanie ułożona na boisku:

- a) nawierzchnię syntetyczną, należy ułożyć i zamocować zgodnie z instrukcją producenta,
- b) wypełnienie włókien trawy suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym wykonać zgodnie z wymogami producenta,
- c) wysokość włókna trawy: 20mm (+/- 3mm)
- d) waga włókna na m²: min. 1200g,
- e) waga całkowita na m²: min. 2 200 g,
- f) typ włókna: fibrylowana (nie dopuszcza się stosowania włókien typu monofilowe),
- g) grubość włókna: min. 55 mikronów
- h) ilość włókien na m²: min. 79 800 sztuk,
- i) ilość pęczków na m²: min. 39 900 sztuk,
- j) skład chemiczny włókna: polipropylen lub polietylen,
- k) DTEX; min 6 200
- l) odporność na promienie UV,
- m) kolor: zielony (linie koloru białego i żółtego),
- n) trawa powinna spełniać następujące warunki potwierdzone dokumentami, które należy dołączyć do oferty:
 - deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobatą techniczną ITB, ewentualnie rekomendacją techniczną ITB,
 - karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
 - atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
 - autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

I.II Zmianie ulega pkt. 2 ppkt. 2d w rozdziale I SIWZ dotyczący wykazu robót budowlanych , w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, który otrzymuje brzmienie:

Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. Oferent na potwierdzenie spełniania tego warunku powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa, o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda. (załącznik nr 5 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Sporządzając ofertę przetargową proszę wziąć powyższą modyfikację pod uwagę.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienniona.

Zamawiający nie dokonał przedłużenia terminu składania ofert.

Z up. Wójta Gminy
Pietrowice Wielkie

Adam Wajda
SEKRETARZ GMINY

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 28678-2012 z dnia 2012-01-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pietrowice Wielkie

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa o powierzchni 392m². 2. Zadanie to jest kontynuacją inwestycji niezakończonych z powodu rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po...

Termin składania ofert: 2012-02-16

Numer ogłoszenia: 32442 - 2012; data zamieszczenia: 02.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28678 - 2012 data 31.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, tel. 032-4198407, fax. 032-4198407.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: 3. Opis nawierzchni, która zostanie ułożona na boisku: a) nawierzchnię syntetyczną, należy ułożyć i zamocować zgodnie z instrukcją producenta, b) wypełnienie włókien trawy suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym wykonać zgodnie z wymogami producenta, c) wysokość włókna trawy: 20mm (+/- 3mm) d) waga włókna na m²: min. 1200g e) waga całkowita na m²: min. 2 200 g f) typ włókna: fibrylowana (nie dopuszcza się stosowania włókien typu monofilowe), g) grubość włókna: min. 60 mikronów (+/- 5%), h) ilość włókien na m²: 84 000 sztuk (+/- 5%), i) ilość pęczków na m²: 42 000 sztuk (+/- 5%), j) skład chemiczny włókna: polipropylen lub polietylen k) DTEX; 6 600 (+/- 8%), l) odporność na promienie UV m) kolor: zielony (linie koloru białego i żółtego), n) trawa powinna spełniać następujące warunki potwierdzone dokumentami, które należy dołączyć do oferty: - deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobatą techniczną ITB, ewentualnie rekomendacją techniczną ITB, - karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, - atest PZH dla oferowanej nawierzchni, - autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię..

W ogłoszeniu powinno być: 3. Opis nawierzchni, która zostanie ułożona na boisku: a) nawierzchnię syntetyczną, należy ułożyć i zamocować zgodnie z instrukcją producenta, b) wypełnienie włókien trawy

suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym wykonać zgodnie z wymogami producenta, c) wysokość włókna trawy: 20mm (+/- 3mm) d) waga włókna na m²: min. 1200g, e) waga całkowita na m²: min. 2 200 g, f) typ włókna: fibrylowana (nie dopuszcza się stosowania włókien typu monofilowe), g) grubość włókna: min. 55 mikronów h) ilość włókien na m²: min. 79 800 sztuk, i) ilość pęczków na m²: min. 39 900 sztuk, j) skład chemiczny włókna: polipropylen lub polietylen, k) DTEX; min 6 200 l) odporność na promienie UV, m) kolor: zielony (linie koloru białego i żółtego), n) trawa powinna spełniać następujące warunki potwierdzone dokumentami, które należy dołączyć do oferty: - deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobatą techniczną ITB, ewentualnie rekomendacją techniczną ITB, - karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, atest PZH dla oferowanej nawierzchni, - autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię..